



**CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO A**  
**ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE**  
**D.M. 64/98 Allegato 7.4**

ARCOTECNICA R.E. S.r.l.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A1 Perseo	23 ottobre 2009	Sereno	Dott. F. Sissa – Direttore centro Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Arch. M. Sissa – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale (n° 5 addetti)

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta A7 (ore 10.55);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici (ore 11.15).

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Atmel	2	7	5	10
Publiem	1	Terra	5	5
Toshiba	3	6	11	10

AZIENDE EVACUATE	3
TOTALE EVACUATI	21
TEMPO MASSIMO	10
TEMPO MINIMO	5
TEMPO MEDIO	8

**Note e/o segnalazioni**

L'edificio è privo di sirene allarmi evacuazione.

Coordinamento Generale  
Dott. Arch. Carlo Romagnoli