



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO A
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 64/98 Allegato 7.4

ARCOTECNICA R.E. S.r.l.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A5 La Dialettica	23 ottobre 2009	Sereno	Dott. F. Sissa – Direttore centro Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Arch. M. Sissa – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta A7 (ore 10.55);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici (ore 11.15).

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Ambulatorio Blasi		Terra		
Campo dei girasoli		2	8	5
Eurocemi		Terra		
Geogam		Terra	1	1
GVA Redilco		Terra	1	1
Pizza e Sfizi		Terra	4	5
SARA Service		Terra	3	2
Sogeban		Terra	1	1
UVET		1	19	5

AZIENDE EVACUATE	9
TOTALE EVACUATI	37
TEMPO MASSIMO	5
TEMPO MINIMO	1
TEMPO MEDIO	3

Note e/o segnalazioni

Azienda	Piano	Problema riscontrato
Ambulatorio Blasi	Terra	Allarme non si sente
Campo dei girasoli	2	Allarme non si sente
UVET	1	Allarme non si sente

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli