



**CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO A**  
**ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE**  
**D.M. 64/98 Allegato 7.4**

ARCOTECNICA R.E. S.r.l.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A5 La Dialettica	15 ottobre 2010	Ininfluenti	Dott. F. Sissa – Direttore centro Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Arch. M. Sissa – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta A7 (ore 11.50);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Ambulatorio Blasi		Terra	1	10
Eurocemi		Terra	4	5
Geogam		Terra	1	5
Glem		Terra	2	5
Physis		Terra	4	4
Pizza e Sfizi		Terra	6	1
Serist		Terra	8	10
Sogeban		Terra	6	10
UVET		1	15	5

AZIENDE EVACUATE	9
TOTALE EVACUATI	47
TEMPO MASSIMO	10
TEMPO MINIMO	1
TEMPO MEDIO	6

**Note e/o segnalazioni**

Azienda	Piano	Problema riscontrato
Ambulatorio Blasi	Terra	Allarme non si sente
UVET	1	Allarme non si sente

Coordinamento Generale  
Dott. Arch. Carlo Romagnoli