



**CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO A  
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE  
D.M. 64/98 Allegato 7.4**



ARCOTECNICA R.E. S.r.l.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A3 Taurus	23 ottobre 2009	Sereno	Dott. F. Sissa – Direttore centro/ Arcotecnica R.E. Arch. M. Sissa – Arcotecnica R.E. Geom. P. Unniemi – Arcotecnica R.E. Vigilanza comprensoriale (n° 5 addetti)

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta A7 (ore 10.55);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici (ore 11.15).

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Adobe System	3	1-2	26	7
Arxis	3	7	3	5
Axiate	3	4	9	2
Bridgestone Italia	1-3	R -2	69	8
Easywork	3	7	4	5
Elkem	3	3	7	2
Escape Solution	1	7	2	3
Framos Italia	2	1	2	2
GMDE	3	6	18	2
Leonardo Software	3	3	5	3
Lux Italia	3	Terra	5	5
Marinelli	3	4	1	2
NUM	1	1	2	2
Oregon Scientific	2	6	15	3
Reebok	1	3	9	2
Risograph Italia	3	5	7	2
RTO Ores Consulting	5	3	3	2
Sharp	2	3	3	2
Studio Rag. Gargantini	2	5	3	4
Svive	3	4	7	5
Tecnosphaera	1	6	13	8
Think3	2	1	3	5
Trilog	2	7	18	5
Yamaichi Electronics	1	2	2	2

AZIENDE EVACUATE	24
PERSONE EVACUATE	236
TEMPO MASSIMO	8
TEMPO MINIMO	2
TEMPO MEDIO	5

**Note e/o segnalazioni**

Alcune aziende riferisco di non aver udito totalmente o parzialmente l'allarme (vedere elenco dettagliato).

Coordinamento Generale  
Dott. Arch. Carlo Romagnoli



**PALAZZO A3 TAURUS**

**AZIENDE CHE HANNO RILEVATO E SEGNALATO DIFFICOLTÀ**

<b>Azienda</b>	<b>Scala</b>	<b>Piano</b>	<b>Problema riscontrato</b>
Adobe System	3	1-2	Allarme non si sente
Bridgestone Italia	1-3	R -2	Allarme non si sente
Framos Italia	2	1	Allarme non si sente
Saint Gobsin Abrasivi	5		Allarme non si sente
Studio Rag. Gargantini	2	5	Allarme non si sente
Trilog	2	7	Allarme non si sente
Yamaichi Electronics	1	2	Allarme non si sente
Arxis	3	7	Allarme poco udibile
Easywork	3	7	Allarme poco udibile
Risograph Italia	3	5	Allarme poco udibile
Sharp	2	3	Allarme poco udibile

Coordinamento Generale  
Dott. Arch. Carlo Romagnoli