



**CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO B
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 64/98 Allegato 7.4**

ARCOTECNICA R.E. S.r.l.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B1 Andromeda	23 ottobre 2009	Sereno	Dott. F. Sissa – Direttore centro Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Arch. M. Sissa – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta B7 (ore 11.30);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici (ore 11.55).

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Danisco Italy	3	7	5	8
Easydata	1	6	19	9
Elekta	3	8	12	15
Eltromat	1	5	1	15
Eurobusiness	1	6	4	9
Fujitsu Service	3	3-4-5	38	7
GED Toytomi	2	6	4	5
Happy Bar			4	
IFM Electronic	2	3	8	3
Intermedia 1990	1	8	4	5
Magnet Schultz Italia	2	2	1	15
Milton Roy		5	2	
MW Zander Italia	2	4	9	5
Promomedia Group	1	4	1	10
RTC	1	2	6	6
RTC	3	6	7	8
ST Ericsson	3	2	5	3
ST Jude Medical	1-2	T-1-6-7	31	8
ST Microelectronics	3	T-1	23	8
STM	3	2	5	8
Sun Soc. Cons	2	8		
Ursa Italia	1	4	6	
Zgeko Italy	3	5	4	6

AZIENDE EVACUATE	23
PERSONE EVACUATE	199
TEMPO MASSIMO	15
TEMPO MINIMO	3
TEMPO MEDIO	9

Note e/o segnalazioni

Alcune aziende riferisco di non aver udito totalmente o parzialmente l'allarme (vedere elenco dettagliato).

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli



PALAZZO B1 ANDROMEDA

AZIENDE CHE HANNO RILEVATO E SEGNALATO DIFFICOLTÀ

Azienda	Scala	Piano	Problema riscontrato
Fujitsu Service	3	3-4-5	Allarme non si sente
Happy Bar			Allarme non si sente
Milton Roy		5	Allarme non si sente
MW Zander Italia	2	4	Allarme non si sente
RTC	1	2	Allarme non si sente
ST Jude Medical	1-2	T-1-6-7	Allarme non si sente
STM	3	2	Allarme non si sente
Sun Soc. Cons	2	8	Allarme non si sente
ST Ericsson	3	2	Allarme poco udibile
Zgeko Italy	3	5	Allarme poco udibile
Danisco Italy	3	7	Allarme poco udibile
Elekta	3	8	Allarme poco udibile
Intermedia 1990	1	8	Allarme poco udibile
Magnet Schultz Italia	2	2	Allarme poco udibile
Promomedia Group	1	4	Allarme poco udibile

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli