



**CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO A
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 64/98 Allegato 7.4**

ARCOTECNICA R.E. S.r.l.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A4 Sirio	15 dicembre 2010	Ininfluenti	Dott. F. Sissa – Direttore centro Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Arch. M. Sissa – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta A7 (ore 11.50);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Activa Life	2	1	1	3
Banca Popolare di Lodi	2	3	14	5
Belden Italia	2	8	11	11
DNV Italia	2	2		
DNV Italia	2	4		
DNV Italia	2	5		
DNV Italia	2	6	111	11
Dynamics Business Italia	3	1	12	8
Galderma Italia	3	T/5	12	8
Infonis	2	2	2	8
Nexxt	1	7	4	10
NSA Italia	3	3	21	10
Nuance	2	1	2	10
Parametric Technology Italia	3	7	12	10
Synopsys	3	2	16	10

AZIENDE EVACUATE	15
TOTALE EVACUATI	218
TEMPO MASSIMO	11
TEMPO MINIMO	3
TEMPO MEDIO	7

Note e/o segnalazioni

Alcune aziende riferisco di non aver udito totalmente o parzialmente l'allarme (vedere elenco dettagliato).

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli



PALAZZO A4 SIRIO

AZIENDE CHE HANNO RILEVATO E SEGNALATO DIFFICOLTÀ

Azienda	Scala	Piano	Problema riscontrato
Belden Italia	2	8	Allarme non si sente
Dynamics Business Italia	3	1	Allarme non si sente
Lam Resaerch	3	8	Allarme non si sente
Nexxt	1	7	Allarme non si sente
Infonis	2	2	Allarme poco udibile
Parametric Technology Italia	3	7	Allarme poco udibile

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli