



**CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO B
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 64/98 Allegato 7.4**

ARCOTECNICA R.E. S.r.l.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B2 Cassiopea	15 dicembre 2010	Ininfluenti	Dott. F. Sissa – Direttore centro Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Arch. M. Sissa – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta B7 (ore 12.20);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
C. Besati & C.	3	2	5	15
American Appraisal Italia	1	3	10	10
Bivio Networks	3	2	6	12
Card Protection Plan	1	5	22	10
Constructor Deixon Italia	3	4	5	10
Hamilton Italia	1	1	1	5
LTX Italia	1	Terra	9	10
Maxim Integrated Products	1	2	2	10
Periscopio S.c.	3	2	4	5
Reag Ecomag	3	6-7	116	18
Thomas e Betts	3	4	2	15

AZIENDE EVACUATE	11
PERSONE EVACUATE	182
TEMPO MASSIMO	18
TEMPO MINIMO	5
TEMPO MEDIO	12

Note e/o segnalazioni

Azienda	Scala	Piano	Problema riscontrato
Bivio Networks	3	2	Allarme poco udibile
C. Besati	3	2	Allarme poco udibile
Card Protection Plan	1	5	Allarme non si sente
Constructor Deixon Italia	3	4	Allarme non si sente
Reag Ecomag	3	6-7	Allarme non si sente
Thomas & Betts	3	4	Allarme poco udibile

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli