



**CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO A**  
**ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE**  
**D.M. 64/98 Allegato 7.4**

ARCOTECNICA R.E. S.p.A.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A3 Taurus	15 dicembre 2011	Ininfluenti	Arch. M. Sissa – Arcotecnica R.E. Geom. P. Unniemi – Arcotecnica R.E. Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta A7 (ore 10.10);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Accord Healthcare Italia	3	1	3	5
Acohe	3	3	2	5
Arxis	3	7	3	10
Avago Technologies	3	Terra	8	1
Bridgestone Italia	1-3	R -2	70	11
Framos Italia	2	1	4	5
Infonis	3	3	3	5
Khapp Italia	1	Terra	1	3
Leonardo Software	3	3	5	10
Oregon Scientific	2	6	14	4
Polymer Logistics	1	5 - Terra	16	2
Res Data	3	3	3	11
Sharp	2	3	4	3
Studio Gargantini e Colombo	2	5	1	6
Svive	3	4	5	4
Yamaichi Electronics	1	2	2	2

AZIENDE EVACUATE	16
PERSONE EVACUATE	144
TEMPO MASSIMO	11
TEMPO MINIMO	1
TEMPO MEDIO	6

**Note e/o segnalazioni**

Alcune aziende riferisco di non aver udito totalmente o parzialmente l'allarme (vedere elenco dettagliato).

Azienda	Scala	Piano	Problema riscontrato
Arxis	3	7	Allarme non si sente
Bridgestone Italia	1-3	2	Allarme non si sente
Framos Italia	2	1	Allarme non si sente
Studio Gargantini e Colombo	2	5	Allarme non si sente
Svive	3	4	Allarme non si sente
Yamaichi Electronics	1	2	Allarme non si sente

Coordinamento Generale  
Dott. Arch. Carlo Romagnoli