



**CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO A
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 64/98 Allegato 7.4**



ARCOTECNICA R.E. S.p.A.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A4 Sirio	15 dicembre 2011	Ininfluenti	Arch. M. Sissa – Arcotecnica RE Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta A7 (ore 10.10);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Activa Life	2	1	1	10
Banca Popolare di Lodi	2	3	22	5
Belden Italia	2	8	3	6
DNV Italia	2	4	34	6
DNV Italia	2	5	6	10
DNV Italia	2	5	35	10
DNV Italia	2	6	15	6
DNV Italia	2	6	18	5
Lam Research	3	8	//	//
NSA Italia	3	3	19	6
Parametric Technology Italia	3	7	15	10
Synopsys	3	2	11	5

AZIENDE EVACUATE	12
TOTALE EVACUATI	179
TEMPO MASSIMO	10
TEMPO MINIMO	5
TEMPO MEDIO	8

Note e/o segnalazioni

Alcune aziende riferisco di non aver udito totalmente o parzialmente l'allarme (vedere elenco dettagliato).

Azienda	Scala	Piano	Problema riscontrato
Activa Life	2	1	Allarme non si sente
Belden Italia	2	8	Allarme non si sente
DNV Italia	2	4, 5 e 6	Allarme non si sente
Parametric Technology Italia	3	7	Allarme poco udibile
Synopsys Italia	3	2	Allarme poco udibile

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli