



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO B
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 64/98 Allegato 7.4



ARCOTECNICA R.E. S.p.A.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B2 Cassiopea	15 dicembre 2011	Ininfluenti	Arch. M. Sissa – Arcotecnica RE Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta B7 (ore 11.00);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
American Appraisal Italia	1	3	5	6
Bivio Networks	3	2	3	5
Card Protection Plan Limited	1	5	14	5
Hamilton Italia	1	1	3	5
LTX Italia	1	Terra	10	5
Reag Real Estate Advisory	3	6-7	84	7
Thomas e Betts Italy Sales	3	4	3	5

AZIENDE EVACUATE	7
PERSONE EVACUATE	122
TEMPO MASSIMO	7
TEMPO MINIMO	5
TEMPO MEDIO	6

Note e/o segnalazioni

Azienda	Scala	Piano	Problema riscontrato
Card Protection Plan	1	5	Allarme non si sente

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli