



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO A
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 10/03/98 Allegato 7.4



ARCOTECNICA R.E. S.p.A.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A3 Taurus	14 novembre 2012	Ininfluenti	Arch. M. Sissa – Arcotecnica R.E. Geom. P. Unniemi – Arcotecnica R.E. Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta A7 (ore 14.46);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Accord Healthcare Italia	3	1	4	n.p.
Adobe System Italia	3	1-2	22	4
Arxis	3	7	4	6
Axiante	3	4	2	1
Bridgestone Italia	1-3	R -2	71	6
Framos Italia	2	1	3	2
Galderma Italia	1-2	4	38	4
Infonis	3	3	2	n.p.
Khapp Italia	1	Terra	1	1
Leonardo Software	3	3	6	n.p.
Oregon Scientific	2	6	12	2
Res Data	3	3	4	1
Saint Gobain abrasivi	2	5	8	2
Sharp	2	3	2	2
Studio Gargantini e Colombo	2	5	4	2
Svive	3	4	4	2
Vela Diagnostic Italy	1	1	5	9
Yamaichi Electronics	1	2	2	2

AZIENDE EVACUATE	18
PERSONE EVACUATE	194
TEMPO MASSIMO	9
TEMPO MINIMO	1
TEMPO MEDIO	5

Note e/o segnalazioni

Nessuna segnalazione riguardo l'udibilità delle sirene d'allarme.

Per quanto riguarda l'attivazione fuori programma delle sirene al mattino, che ha indotto ad evacuare, si è trattato di un problema tecnico poi tempestivamente risolto (le sirene si sono attivate per circa 10 secondi).

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli