



**ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE  
D.M. 10/03/98 Allegato 7.4**



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B2 Cassiopea	20/10/2015	Ininfluenti	Geom. E. Fumagalli - Arcotecnica Group Geom. P. Unniemi - Arcotecnica Group Vigilanza comprensoriale

**Modalità d'esecuzione**

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 15.20);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

**Partecipanti**

**Dati dichiarati**

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
American Appraisal Italia	1	3	14	7
Atmel Italia	3	5	4	5
Azugroup Interdata	3	5	3	4
Card Protection Plan Limited	1	5	15	5
C. Besati & C.	3	2	4	2
LTX Credence Italia	1	Terra	6	1
Reag	1-2-3	6-7	93	6
Richardson Electronics	1	Terra	3	5

**Riepilogo**

AZIENDE EVACUATE	8
PERSONE EVACUATE	142
TEMPO MASSIMO	7
TEMPO MINIMO	1
TEMPO MEDIO	4

**Note e/o segnalazioni**

Segnalata sirena non udibile al:

- 7° piano scale 1, 2 e 3;
- 5° piano scala 1;
- 3° piano scala 2;

L'amministratore  
Geom. Oscar Panjati