



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO A
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 10/03/98 Allegato 7.4



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A3 Taurus	13 novembre 2014	Ininfluenti	Geom. E. Fumagalli - Arcotecnica R.E. Geom. P. Unniemi - Arcotecnica R.E. Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta A7 (ore 11.30);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Adobe System Italia	3	1-2	23	2
Arxis	3	7	11	4
Avago Technologies	2	3	3	3
Axiante	3	5	6	6
Bridgestone Italia	1-2-3	T -2	64	7
Framos Italia	2	1	3	5
Galderma Italia	1-2	4	52	5
GMDE	3	6	14	7
Infonis Italia	3	3	1	3
Knapp Italia	1	Terra	4	2
Leonardo Software House	3	3	3	10
Lux Italia	3	Terra	3	2
Markethink & Action	2	3	4	3
Microsemi	3	6	1	5
Oregon Scientific	3	6	8	1
Polymer Logistics	1	6	14	4
Saint Gobain	2	5	7	1
Sharp	2	3	2	5
Svive	3	4	7	5
Vela Diagnostic Italy	1	1	4	4
Yamaichi Electronics	1	2	3	2

AZIENDE EVACUATE	21
PERSONE EVACUATE	237
TEMPO MASSIMO	10
TEMPO MINIMO	1
TEMPO MEDIO	6

Note e/o segnalazioni

Non si sente l'allarme al 4° piano scala 2.

L'amministratore
Geom. Oscar Paniati