



**CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO B**  
**ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE**  
**D.M. 10/03/98 Allegato 7.4**



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B2 Cassiopea	13 novembre 2014	Ininfluenti	Geom. E. Fumagalli – Arcotecnica RE Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta B7 (ore 10.50);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
American Appraisal Italia	1	3	11	6
Atmel Italia	3	5	7	5
Azugroup Interdata	3	5	4	5
Card Protection Plan Limited	1	5	19	5
LTX Credence Italia	1	Terra	5	5
Reag Real Estate Advisory	3	6-7	60	6

AZIENDE EVACUATE	6
PERSONE EVACUATE	106
TEMPO MASSIMO	6
TEMPO MINIMO	5
TEMPO MEDIO	6

**Note e/o segnalazioni**

In generale è segnalato allarme poco udibile.

L'amministratore  
Geom. Oscar Panfati