



ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 10/03/98 Allegato 7.4



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A4 Sirio	26 ottobre 2016	Ininfluenti	Geom. E. Fumagalli - Arcotecnica Group Geom. P. Unniemi - Arcotecnica Group Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 11.10);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti

Dati dichiarati

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Banca Popolare di Lodi	2	3	14	2
EOS	3	1	22	5
Lam Research	3	8	8	3
Mitsubishi Electric Europe	1	Tutti	176	5
Parametric Technology Corporation	3	7	17	10
Synopsys Italia	3	2	118	2

Riepilogo

AZIENDE EVACUATE	6
TOTALE EVACUATI	355
TEMPO MASSIMO	10
TEMPO MINIMO	2
TEMPO MEDIO	6

Note e/o segnalazioni

Nessuna

Associazione Di Gestione del
Comprensorio Centro Direzionale Colleoni
L'Amministratore
Oscar Paniati