



**ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 10/03/98 Allegato 7.4**



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B2 Cassiopea	26 ottobre 2016	Ininfluenti	Geom. E. Fumagalli - Arcotecnica Group Geom. P. Unniemi - Arcotecnica Group Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 11.40);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti

Dati dichiarati

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
American Appraisal Italia	1	3	11	4
Atmel Italia	3	5	5	5
Card Protection Plan Limited	1	5	18	4
Constraction Dexion Italia	3	4	4	5
C. Besati & C.	3	2	2	1
Duff & Phellps/Reag	1-2-3	6-7	105	7
Hamilton Italia	1	1	1	7
LTX Credence Italia	1	Terra	11	5
Lux Italia	3	3	6	5

Riepilogo

AZIENDE EVACUATE	9
PERSONE EVACUATE	163
TEMPO MASSIMO	7
TEMPO MINIMO	1
TEMPO MEDIO	4

Note e/o segnalazioni

Segnalata sirena non udibile al:

- 7° piano scale 1, 2 e 3;
- 6° piano scale 2 e 3;
- 5° piano scala 1;
- 2° piano scala 3;

**Associazione Di Gestione del
Comprensorio Centro Direzionale Colleoni**

L'Amministratore
Oscar Paniati