



ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 10/03/98 Allegato 7.4

arcotecnica

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A4 Sirio	24/10/2017	Ininfluenti	Geom. E. Fumagalli - Arcotecnica S.r.l – Gruppo IPI Geom. P. Unniemi - Arcotecnica S.r.l – Gruppo IPI Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 11.10);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti

Dati dichiarati

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
EOS	3	1	33	4
Lam Research	3	8	9	1
Mitsubishi	1	Tutti	177	5
Parametric Technology Corporation	3	7	12	5
Synopsys Italia	3	2	16	3

Riepilogo

AZIENDE EVACUATE	5
TOTALE EVACUATI	247
TEMPO MASSIMO	5
TEMPO MINIMO	1
TEMPO MEDIO	3

Note e/o segnalazioni

Ufficio 7° piano, scala 3 segnala scarsa udibilità della sirena.

L'amministratore
Geom. Oscar Panfati