



ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 10/03/98 Allegato 7.4

arcotecnica

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B2 Cassiopea	24/10/2017	Ininfluenti	Geom. E. Fumagalli - Arcotecnica S.r.l – Gruppo IPI Geom. P. Unniemi - Arcotecnica S.r.l – Gruppo IPI Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 14.25);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti

Dati dichiarati

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Bolzano Ferro Trade	3	3	2	5
Comber Process Technology	1	4	9	9
Card Protection Plan Limited	1	5	14	7
C. Besati & C.	3	2	3	1
Duff & Phellps/Reag	1-2-3	6-7	92	10
Duff & Phellps	1	3	8	6
Easy Data	2	4	19	9
EN-Sinergy Engineering	2	2	7	6
Eurobusiness	3	4	11	8
Hamilton Italia	1	1	2	5
LTX Credence Italia	1	Terra	9	7
Lux Italia	3	3	4	20
Microchip	3	5	3	6
Regus		1-2-3	4	4
Richardson Electronics	1	Terra	3	7

Riepilogo

AZIENDE EVACUATE	15
PERSONE EVACUATE	190
TEMPO MASSIMO	20
TEMPO MINIMO	1
TEMPO MEDIO	11

Note e/o segnalazioni

Segnalata sirena non udibile al:

- 2° piano scala 3;
- 4° piano scala 2;
- 4° piano scala 3;

Nei locali Regus hanno evacuato oltre a Bolzano Ferro Trade anche le aziende RFMW e Consorzio Logistica Uno.

L'amministratore
Geom. Oscar Paniati