	ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE **D.M. 10/03/98 Allegato 7.4**	arcotecnica

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B3 Pegaso	24/10/2017	Ininfluenti	Geom. E. Fumagalli - Arcotecnica S.r.l – Gruppo IPI Geom. P. Unniemi - Arcotecnica S.r.l – Gruppo IPI Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 14.25);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti

Dati dichiarati

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
ACS Dobfar	2	6	17	7
ACS Dobfar/Facta/DPHAR	3	3	30	7
ACS Dobfar	2	4	10	6
ACS Dobfar	2	6	15	9
Belden	3	5	7	5
E-matica	2	7	5	7
Exelis	3	6	5	14
Fischer e Merryl	2	5	2	4
Future Energy	2	5	9	10
Martin Italia	3	4	3	5
Piller Italia	3	6	4	3
Policentro By Iemi	3	7	5	20
Poly World	3	7	1	13
Samtec Italy	3	6	4	10
Serving	3	5	4	10
Sesma International	2	4	1	
Studio Legale Cardillo	2	Terra	2	5

Riepilogo

AZIENDE EVACUATE	17
PERSONE EVACUATE	**124**
TEMPO MASSIMO	20
TEMPO MINIMO	3
TEMPO MEDIO	**12**

Note e/o segnalazioni

Segnalata sirena non funzionante al pianto 5°, scala2.

L'amministratore
Geom. Oscar Paniati