



**ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE**  
**D.M. 10/03/98 Allegato 7.4**

 **arcotecnica**

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
<b>B4</b> Orione	24/10/2017	Ininfluenti	Geom. E. Fumagalli - Arcotecnica S.r.l – Gruppo IPI Geom. P. Unniemi - Arcotecnica S.r.l – Gruppo IPI Vigilanza comprensoriale

**Modalità d'esecuzione**

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 14.25);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

**Partecipanti**

**Dati dichiarati**

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
BSN Medical	3	1	13	7
Ceva salute animale	2	7	28	3
DI.PE	3	Terra	6	5
Professional Relo	3	6	9	10
Rauch Italia	1	8	11	6
SK Hynix	1-2-3	5	47	8
Westcon/Comstor	1	1	n.p.	3

**Riepilogo**

AZIENDE EVACUATE	7
TOTALE EVACUATI	<b>114</b>
TEMPO MASSIMO	10
TEMPO MINIMO	3
TEMPO MEDIO	<b>7</b>

**Note e/o segnalazioni**

Piano 1° scala 3 l'allarme non si sente

L'amministratore  
Geom. Oscar Paniati

