



ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE  
D.M. 10/03/98 Allegato 7.4



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B2 Cassiopea	07/11/2018	Ininfluenti	Geom. E. Fumagalli - Agire S.r.l. Geom. P. Unniemi - Agire S.r.l. Vigilanza comprensoriale

#### Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 16.05);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

#### Partecipanti

##### Dati dichiarati

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Comber Process Technology	1	4	6	5
Constructor Dexion Italia	3	4	3	4
Duff & Phelps/Reag	1-2-3	6-7	99	6
Easy Data	2	4	12	10
Eurobusiness	3	4	7	2
Friesland Campina	2	1	28	3
LTX Credence Italia	1	Terra	7	10
Lux Italia	3	3	2	5
Microchip	3	5	3	9
M.T. Distribution	2	3	n.p.	n.p.
Richardson Electronics	1	Terra	2	1

##### Riepilogo

AZIENDE EVACUATE	11
PERSONE EVACUATE	<b>169</b>
TEMPO MASSIMO	10
TEMPO MINIMO	1
TEMPO MEDIO	<b>6</b>

#### Note e/o segnalazioni

Segnalata sirena poco udibile in alcune zone dell'edificio.

**Associazione di Gestione  
del Comprensorio  
Centro Direzionale Colleoni**  
L'Amministratore  
Agire S.r.l. – Gruppo IPI  
Oscar Paniati