



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B2 Cassiopea	14/11/2019	Ininfluenti	Geom. E. Fumagalli - Agire S.r.l. Geom. P. Unniemi - Agire S.r.l. Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 15.35);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti

Dati dichiarati

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
AMI-ICC-FD Holding	2	Terra e 2	54	2
Comber Process Technology	1	4	9	7
Constructor Dexion Italia	3	4	4	5
CPP	3	Terra	2	1
Duff & Phelps/Reag	1-2-3	6-7	80	8
Easy Data	2	4	n.p.	5
Eurobusiness	3	4	8	3
Friesland Campina	2	1	22	4
Hamilton Italia	1	1	2	6
International Chips	3	2	3	2
LTX Credence Italia	1	Terra	8	9
Lux Italia	3	3	2	5
Microchip technology	3	5	3	2

Riepilogo

Aziende evacuate	13
Totale evacuati	197
Tempo massimo	9
Tempo minimo	1
Tempo medio	5

Note e/o segnalazioni

Segnalata sirena poco udibile in alcune zone dell'edificio.

Associazione di Gestione del Comprensorio
Centro Direzionale Colleoni
L'Amministratore
Oscar Paniati