



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B2 Cassiopea	08/07/2021	Ininfluenti	Vigilanza comprensoriale Dr. S. Avitabile - Agire Condominium S.r.l. Geom. P. Unniemi - Agire Condominium S.r.l.

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 11.40);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti

Dati dichiarati

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Comber Process Technology	1	4	13	5
Constructor Dexion Italia	3	4	4	5
DORC Italy	3	3	2	2
Duff & Phelps/Reag	1-2-3	6-7	43	8
Easy Data	2	4	23	3
Eurobusiness	3	4	8	2
Hamilton Italia	1	3	3	7
LTX Credence Italia	1	Terra	8	5

Riepilogo

Aziende evacuate	8
Totale evacuati	104
Tempo massimo	8
Tempo minimo	2
Tempo medio	5

Note e/o segnalazioni

Uffici 6° e 7° piano lato tangenziale sirene poco udibili.

L'amministratore
Geom. Oscar Paniati