	CENTRO DIREZIONALE COLLEONI **Rapporto prova d'evacuazione coordinata** **D.M. 02/09/2021 allegato I punto 1.3.8**	agire condominium

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A5 La Dialettica	04/10/2023	Ininfluenti	Vigilanza comprensoriale Dr. S. Avitabile - Agire Condominium S.r.l. Geom. P. Unniemi - Agire Condominium S.r.l.

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 10.20);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti (dati dichiarati con modulo B)

Azienda	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Centro Stampa Colleoni	Terra	1	5
Eurocemi	Terra	6	3
Geogam	Terra	1	3
Sisa Informativa	1	2	4
So.ge.bar	Terra	2	3
Uvet	Terra	11	5

Riepilogo

Aziende evacuate	6
Totale evacuati	**23**
Tempo massimo	5
Tempo minimo	3
Tempo medio	**4**

Note e/o segnalazioni

Nessuna.

L'amministratore
Geom. Oscar Paniati