



**CENTRO DIREZIONALE COLLEONI**  
**Rapporto prova d'evacuazione coordinata**  
**D.M. 02/09/2021 allegato I punto 1.3.8**



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A1 Perseo	19/06/2025	Ininfluenti	Vigilanza comprensoriale Dr. S. Avitabile - IPI Condominium S.r.l. Geom. P. Unniemi - IPI Condominium S.r.l.

**Modalità d'esecuzione**

- ❖ Attivazione sirene d'evacuazione (ore 10.30);
- ❖ Evacuazione dai locali;
- ❖ Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- ❖ Registrazione partecipanti;
- ❖ Rientro negli uffici.

**Partecipanti (dati dichiarati con modulo B)**

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo 1 (minuti)	Tempo 2 (minuti)
Publiem	1	Terra	2	5	10

**Riepilogo**

AZIENDE EVACUATE	1		
TOTALE EVACUATI	2		
TEMPO MASSIMO		5	10
TEMPO MINIMO		5	10
TEMPO MEDIO		5	10

I tempi di evacuazione sono stati raccolti in due momenti diversi:

- ❖ **Tempo 1**, quello necessario per l'abbandono dell'unità immobiliare ed il raggiungimento del primo luogo sicuro anche dinamico quali locali filtro, scale a prova di fumo e scale esterne;
- ❖ **Tempo 2**, quello totale comprensivo dell'appello nei punti di ritrovo.

**Note e/o segnalazioni**

Nessuna.

L'amministratore  
Geom. Oscar Paniati