



**CENTRO DIREZIONALE COLLEONI**  
**Rapporto prova d'evacuazione coordinata**  
**D.M. 02/09/2021 allegato I punto 1.3.8**



| Palazzo               | Data       | Condizioni meteo | Coordinatori sul posto                                                                                             |
|-----------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A2</b><br>Liocorno | 19/06/2025 | Ininfluenti      | Vigilanza comprensoriale<br>Dr. S. Avitabile - IPI Condominium S.r.l.<br>Geom. P. Unniemi - IPI Condominium S.r.l. |

### Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 10.30);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

### Partecipanti (dati dichiarati con modulo B)

| Azienda          | Scala | Piano   | Persone evacuate | Tempo 1 (minuti) | Tempo 2 (minuti) |
|------------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------|
| KCS              | 1     | 4-5-6-7 | 81               | 6                | 7                |
| Elettrocasa      | 2     | 2       | 3                | 1                | 2                |
| Rauch Italia     | 3     | 7       | 10               | 2                | 4                |
| Mead Informatica | 2     | Terra   | 2                | 1                | 13               |

### Riepilogo

|                  |           |                    |
|------------------|-----------|--------------------|
| AZIENDE EVACUATE | <b>4</b>  |                    |
| TOTALE EVACUATI  | <b>96</b> |                    |
| TEMPO MASSIMO    |           | <b>6</b> <b>13</b> |
| TEMPO MINIMO     |           | <b>1</b> <b>2</b>  |
| TEMPO MEDIO      |           | <b>4</b> <b>8</b>  |

I tempi di evacuazione sono stati raccolti in due momenti diversi:

- ❖ **Tempo 1**, quello necessario per l'abbandono dell'unità immobiliare ed il raggiungimento del primo luogo sicuro anche dinamico quali locali filtro, scale a prova di fumo e scale esterne;
- ❖ **Tempo 2**, quello totale comprensivo dell'appello nei punti di ritrovo.

### Note e/o segnalazioni

Nessuna.

L'amministratore  
Geom. Oscar Panfili