



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI
Rapporto prova d'evacuazione coordinata
D.M. 02/09/2021 allegato I punto 1.3.8



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A4 Sirio	19/06/2025	Ininfluenti	Vigilanza comprensoriale Dr. S. Avitabile - IPI Condominium S.r.l. Geom. P. Unniemi - IPI Condominium S.r.l.

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 10.30);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti (dati dichiarati con modulo B)

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo 1 (minuti)	Tempo 2 (minuti)
EOS	3	1	51	3	4
Halstrup-Walcher	2	1	3	5	13
Lam Research	3	8	15	1	5
Synopsys	3	Terra e 2	12	3	5

Riepilogo

AZIENDE EVACUATE	4	
TOTALE EVACUATI	81	
TEMPO MASSIMO	5	13
TEMPO MINIMO	1	4
TEMPO MEDIO	3	9

I tempi di evacuazione sono stati raccolti in due momenti diversi:

- ❖ **Tempo 1**, quello necessario per l'abbandono dell'unità immobiliare ed il raggiungimento del primo luogo sicuro anche dinamico quali locali filtro, scale a prova di fumo e scale esterne;
- ❖ **Tempo 2**, quello totale comprensivo dell'appello nei punti di ritrovo.

Note e/o segnalazioni

È stato attivato solo l'allarme evacuazione gestito dal Comprensorio (Torretta A7) e non quelli interni delle singole aziende.

L'amministratore
Geom. Oscar Panfati