



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI
Rapporto prova d'evacuazione coordinata
D.M. 02/09/2021 allegato I punto 1.3.8



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B1 Andromeda	19/06/2025	Ininfluenti	Vigilanza comprensoriale Dr. S. Avitabile - IPI Condominium S.r.l. Geom. P. Unniemi - IPI Condominium S.r.l.

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 11.00);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti (dati dichiarati con modulo B)

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo 1 (minuti)	Tempo 2 (minuti)
Ambu	3	5	12	3	9
Archimede	1	5	6	1	15
Axiante	1	2	9	2	5
Azolver Italia	1	Terra	5	2	16
Elekta	3	8	14	2	6
Exyte Italy	3	6	44	3	11
Head Acoustic	1	5	2	1	10
IFM Electronic	2	3	17	2	6
Millenium Advisor	1	4	12	1	11
Rhoel	2	5	14	3	11
ST Microelectronics	3	T-1-2-7	n.p.	10	12
Ursa Italia	1	4	5	4	12

Riepilogo

AZIENDE EVACUATE	12		
TOTALE EVACUATI	140		
TEMPO MASSIMO		10	16
TEMPO MINIMO		1	5
TEMPO MEDIO		6	11

I tempi di evacuazione sono stati raccolti in due momenti diversi:

- ❖ **Tempo 1**, quello necessario per l'abbandono dell'unità immobiliare ed il raggiungimento del primo luogo sicuro anche dinamico quali locali filtro, scale a prova di fumo e scale esterne;
- ❖ **Tempo 2**, quello totale comprensivo dell'appello nei punti di ritrovo.

Note e/o segnalazioni

Nessuna.



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI
Rapporto prova d'evacuazione coordinata
D.M. 02/09/2021 allegato I punto 1.3.8



L'amministratore
Geom. Oscar Panfati