



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI
Rapporto prova d'evacuazione coordinata
D.M. 02/09/2021 allegato I punto 1.3.8



| Palazzo | Data | Condizioni meteo | Coordinatori sul posto |
|------------------------|------------|------------------|--|
| B2 Cassiopea | 19/06/2025 | Ininfluenti | Vigilanza comprensoriale Dr. S. Avitabile - IPI Condominium S.r.l. Geom. P. Unniemi - IPI Condominium S.r.l. |

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 11.00);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti (dati dichiarati con modulo B)

| Azienda | Scala | Piano | Persone evacuate | Tempo 1 (minuti) | Tempo 2 (minuti) |
|---------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------|
| ADS-TEC Industrial IT | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Axcelis Technologies | 1 | 5 | 3 | 1 | 13 |
| Comber Process Technology | 1 | 4 | 13 | 2 | 6 |
| Construction Dexion Italia | 3 | 4 | 1 | 1 | n.p. |
| EasydData | 2 | 4 | 21 | 2 | 6 |
| Eltherm Italy | 3 | 3 | 4 | 1 | 15 |
| Eurobusiness | 3 | 4 | 7 | 3 | 11 |
| Hamilton Italia | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| HMS Industrial Network | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| International Care Company | 2 | Terra-2 | 26 | 1 | 6 |
| Kroll | 2 | 6-7 | 38 | 3 | 10 |
| LTX Credence Italia | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| MGS Mediterranean Glass Service | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| Platum | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 |
| Redcables | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Regus B.C. + Clienti | 3 | T-1-2-3 | 22 | 1 | 8 |
| Richardson Electronics | 1 | Terra | 1 | 1 | 1 |

| |
|------------------|
| AZIENDE EVACUATE |
| TOTALE EVACUATI |
| TEMPO MASSIMO |
| TEMPO MINIMO |
| TEMPO MEDIO |

| | |
|------------|----------|
| 17 | |
| 157 | |
| 5 | 15 |
| 1 | 1 |
| 3 | 8 |

I tempi di evacuazione sono stati raccolti in due momenti diversi:

- ❖ **Tempo 1**, quello necessario per l'abbandono dell'unità immobiliare ed il raggiungimento del primo luogo sicuro anche dinamico quali locali filtro, scale a prova di fumo e scale esterne;
- ❖ **Tempo 2**, quello totale comprensivo dell'appello nei punti di ritrovo.

Note e/o segnalazioni

Sono state attivate solo le sirene di evacuazione gestite dal comprensorio (Torretta B7), non quelle interne delle singole aziende.

L'amministratore
Geom. Oscar Paniati