

	CENTRO DIREZIONALE COLLEONI Rapporto prova d'evacuazione coordinata D.M. 02/09/2021 allegato I punto 1.3.8	 IPI Condominium
--	---	--

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A4 Sirio	23/06/2026	Ininfluenti	Vigilanza comprensoriale Dr. S. Avitabile - IPI Condominium S.r.l. Geom. P. Unniemi - IPI Condominium S.r.l.

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 11.10);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti (dati dichiarati con modulo B)

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo 1 (minuti)	Tempo 2 (minuti)
Lam Research	3	8	18	4	9
Synopsys	2	2	10	3	5
Synopsys	3	Terra	6	1	2

Riepilogo

AZIENDE EVACUATE	3		
TOTALE EVACUATI	34		
TEMPO MASSIMO		4	9
TEMPO MINIMO		1	2
TEMPO MEDIO		3	6

I tempi di evacuazione sono stati raccolti in due momenti diversi:

- ❖ **Tempo 1**, quello necessario per l'abbandono dell'unità immobiliare ed il raggiungimento del primo luogo sicuro anche dinamico quali locali filtro, scale a prova di fumo e scale esterne;
- ❖ **Tempo 2**, quello totale comprensivo dell'appello nei punti di ritrovo.

Note e/o segnalazioni

È stato attivato solo l'allarme evacuazione gestito dal Compensorio (Torretta A7) e non quelli interni delle singole aziende.

Il safety manager
Geom. Paolo Unniemi

