

|                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CENTRO DIREZIONALE COLLEONI</b><br><b>Rapporto prova d'evacuazione coordinata</b><br><b>D.M. 02/09/2021 allegato I punto 1.3.8</b> | <br><b>IPI</b><br><b>Condominium</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Palazzo                    | Data       | Condizioni meteo | Coordinatori sul posto                                                                                             |
|----------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A5</b><br>La Dialettica | 23/06/2026 | Ininfluenti      | Vigilanza comprensoriale<br>Dr. S. Avitabile - IPI Condominium S.r.l.<br>Geom. P. Unniemi - IPI Condominium S.r.l. |

#### Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 11.10);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

#### Partecipanti (dati dichiarati con modulo B)

| Azienda                | Piano | Persone evacuate | Tempo 1 (minuti) | Tempo 2 (minuti) |
|------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Stampa Colleoni | Terra | n.p.             | 5                | 7                |
| Eurocemi               | Terra | 7                | 2                | 6                |
| Geogam                 | Terra | 1                | 1                | 1                |
| Kynesis Sport Agrate   | Terra | 1                | 1                | 3                |
| Sisa Informativa       | 1     | 3                | 2                | 6                |
| Virtus facility        | Terra | 2                | 8                | 11               |

#### Riepilogo

|                  |           |   |    |
|------------------|-----------|---|----|
| AZIENDE EVACUATE | <b>6</b>  |   |    |
| TOTALE EVACUATI  | <b>14</b> |   |    |
| TEMPO MASSIMO    |           | 8 | 11 |
| TEMPO MINIMO     |           | 1 | 1  |
| TEMPO MEDIO      |           | 5 | 6  |

I tempi di evacuazione sono stati raccolti in due momenti diversi:

- ❖ **Tempo 1**, quello necessario per l'abbandono dell'unità immobiliare ed il raggiungimento del primo luogo sicuro anche dinamico quali locali filtro, scale a prova di fumo e scale esterne;
- ❖ **Tempo 2**, quello totale comprensivo dell'appello nei punti di ritrovo.

#### Note e/o segnalazioni

Nessuna.

Il safety manager  
Geom. Paolo Unniemi

