

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B1 Andromeda	23/06/2026	Ininfluenti	Vigilanza comprensoriale Dr. S. Avitabile - IPI Condominium S.r.l. Geom. P. Unniemi - IPI Condominium S.r.l.

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 10.30);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti (dati dichiarati con modulo B)

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo 1 (minuti)	Tempo 2 (minuti)
Ambu	3	5	28	5	8
Archimede	1	5	4	3	n.p.
Axiantes	1	2	9	1	10
Elekt	3	8	11	5	7
Exyte Italy	3	6	21	4	9
Francotyp Postalia	1	Terra	7	2	8
Head Acoustic	1	5	1	2	6
IFM Electronic	2	3	16	3	5
Rhoel	2	5	15	2	6
ST Microelectronics	1-2-3	T-1-2-3-7	n.p.	10	15
Ursa Italia	1	4	8	3	5

Riepilogo

AZIENDE EVACUATE	11		
TOTALE EVACUATI	120		
TEMPO MASSIMO		10	15
TEMPO MINIMO		1	5
TEMPO MEDIO		6	10

I tempi di evacuazione sono stati raccolti in due momenti diversi:

- ❖ **Tempo 1**, quello necessario per l'abbandono dell'unità immobiliare ed il raggiungimento del primo luogo sicuro anche dinamico quali locali filtro, scale a prova di fumo e scale esterne;
- ❖ **Tempo 2**, quello totale comprensivo dell'appello nei punti di ritrovo.

Note e/o segnalazioni

ST Microelectronics segnala allarme non udibile scala 3 piani 1° e 3°

Il safety manager
Geom. Paolo Unniemi

