

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B3 Pegaso	23/06/2026	Ininfluenti	Vigilanza comprensoriale Dr. S. Avitabile - IPI Condominium S.r.l. Geom. P. Unniemi - IPI Condominium S.r.l.

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 10.30);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti (dati dichiarati con modulo B)

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo 1 (minuti)	Tempo 2 (minuti)
ACS Dobfar	2	6	9	1	7
ACS Dobfar	2	6	14	6	7
ACS Dobfar	3	2	11	3	4
ACS Dobfar	3	3	13	3	3
ACS Dobfar	3	4	12	1	3
Belden Italia	3	5	8	4	8
CDA	2-3	Terra	9	4	9
Ferroelectric memory	3	1	5	1	2
Future energy	2	5	3	1	2
Medlav	2	Terra	5	2	n.p.
Nobis Compagnia di Assicurazioni	1 - 2	da T a 7	144	6	10
NV5 Geospatial Solutions Italia	3	6	1	1	n.p.
Piller Italia	3	6	3	1	5
Policentro/Vicon	3	7	5	2	8
Samtec Italy	3	6	2	5	n.p.
Serving	3	T-5	12	4	6
Strumenta	3	1	2	1	n.p.
Treiro IT	2	7	8	1	4
Winning Associati	2	3	6	1	3
Vertigo Consulting	2	3 e 4	8	1	n.p.
Zeta PA	2	3	5	1	15

AZIENDE EVACUATE	21	
TOTALE EVACUATI	285	
TEMPO MASSIMO		6 15
TEMPO MINIMO		1 2
TEMPO MEDIO		4 9

I tempi di evacuazione sono stati raccolti in due momenti diversi:

- ❖ **Tempo 1**, quello necessario per l'abbandono dell'unità immobiliare ed il raggiungimento del primo luogo sicuro anche dinamico quali locali filtro, scale a prova di fumo e scale esterne;
- ❖ **Tempo 2**, quello totale comprensivo dell'appello nei punti di ritrovo.

Note e/o segnalazioni

Sono state attivate solo le sirene di evacuazione gestite dal comprensorio (Torretta B7), non quelle interne delle singole aziende.

Il safety manager
Geom. Paolo Unniemi

